



Pomieszczenie serwerowni 05

Manipulator LCD




Sygnalizator akustyczny wewnętrzny



Czujka ruchu PIR1



Czujka ruchu PIR2




CENTRALA
ALARMOWA
PROJEKTOWANA

Akumulator 12V 17Ah

GSM

Pomieszczenie serwerowni 04



Sygnalizator
akustyczno optyczny zewnętrzny istniejący

CENTRALA
ALARMOWA
ISTNIEJĄCA

Monitoring
zewnętrzny
istniejący

OZNACZENIA

SSWiN

- Centrala alarmowa



- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

KLCD

- Manipulator LCD



- Czujka ruchu PIR

GSM

- Moduł powiadamiania GSM (komunikaty sms, e-mail)

- Przewód YTDY 6x0,5 mm2



MJM-iT SYSTEMS Krzysztof Górnik
ul. Poziomkowa 30, 63-004 Górzewo

OBIEKT:

REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NR 05
WRAZ Z JEGO ADAPTACJĄ NA POTRZEBY POMIESZCZENIA
SERWEROWNI DLA SYSTEMU SIPWW
Ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

INWESTOR:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

TEMAT:

**Instalacje zabezpieczenia elektronicznego
system sygnalizacji włamania i napadu
schemat blokowy - projekt (przyziemie)**

PROJEKTANCI:

Henryk Centlewski
mgr inż. Marian Wawrzyniak

DATA:

19.02.2016

RYS. NR

BRANŻA:

PB

INST. ELEKTRYCZNE

IZ-2