

**Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektu hotelarskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich ocena spełnienia:**

| Lp. | Rodzaj wymagania  | Zakres spełnienia wymagań przez obiekt |     |
|-----|---|--|-----|
|     |   | TAK                                    | NIE |
| 1   | 2   |  |     |
| 1   | W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdego kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna             |  |     |
| 2   | Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku |  |     |
| 3   | Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku                             |  |     |
| 4   | Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach        |  |     |
| 5   | W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach  |  |     |
| 6   | Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową   |  |     |
| 7   | J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych  |  |     |
| 8   | Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka  |  |     |
| 9   | W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki   |  |     |

**Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:**

| Lp. | Rodzaj wymagania   | Zakres spełnienia wymagań przez obiekt |     |
|-----|--|--|-----|
|     |  | TAK                                    | NIE |
| 1   | 2  |  |     |
| 1   | Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych  |  |     |
| 2   | Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych   |  |     |
| 3   | Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów  |  |     |
| 4   | Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180 cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych |  |     |
| 5   | Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku   |  |     |

**Nie wymagają dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych:**

- 1) schroniska górskie pozbawione dojazdu drogą publiczną;
- 2) schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe posiadające mniej niż 150 miejsc noclegowych.

Objaśnienie:

j.m. - jednostki mieszkalne.