CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA - IGNIS 1520M

OBWODY WEJŚCIOWE

KONTROLA

7 (+) / 8 (-) — KONTROLA CIŚNIENIA BUTLI — HDGs 2x1,0

9 (+) / 10 (-) — KONTROLA CIŚNIENIA BUTLI — HDGs 2x1,0

CZUJNIK WYPŁYWU: 10KΩ, 1KΩ

CZUJNIK SPADKU CIŚNIENIA: 10KΩ, 1KΩ

RĘCZNE

13 (+) / 14 (-) — PRZYCISK "URUCHOMIENIE" — HDGs 2x1,0

PU-61

INGERENCJA

15 (+) / 16 (-) — PRZYCISK "WSTRZYMANIE" — HDGs 2x1,0

PW-61

AUTOMATYCZNE

17 (+) / 18 (-) — YnTKSYekw1x2x0,8

19 (+) / 20 (-) — YnTKSYekw1x2x0,8

R1

R2

OBWODY URZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH

WYZWOLENIE

P6 +24V

21 (+) / 22 (-) — ELEKTROZAWÓR — HDGs 3 x 1,5

R3

R4

N

SYGNALIZACJA

P9 +24V

27 (+) / 28 (-) — SYGN. ALARMU — HDGs 2x1,0

SA-1

5,6K Ω

P10 +24V

29 (+) / 30 (-) — SYGN. EWAKUACJI — HDGs 2x1,0

SO-1

5,6K Ω

OBWODY WYJŚCIOWE

TRANSMISJA

P1 P2 P3 P4 P5

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 61 62 63 64 65

42 — STEROWANIE KLAPĄ DEKOMPRESJI — HDGs 2x1,0

46 — POŻAR — HDGs 2x1,0

48 — SPRAWDZIĆ ALARM — HDGs 2x1,0

50 — AWARIA — HDGs 2x1,0

Istniejący system SAP

Wpięcie sygnałów do istniejącego systemu zlecić firmie która prowadzi aktualnie serwis i konserwację

ZASILACZ 24VDC / 3A

41 (+24V) / 42 (-)

43 (L) / 44 (N) / 45 (PE)

S301B6

230V

Zasilanie z RG korytarz przyziemie

TN–S

BAT. AKUMULATORÓW 2x12V / 7Ah

OZNACZENIA

R1 - Optyczna czujka dymu - DOR-40

PU-61 - Przycisk uruchomienia gaszenia - PU-61

PW-61 - Przycisk wstrzymania gaszenia - PW-61

SO-1 - Sygnalizator ostrzeżenia

SA-1 - Sygnalizator akustyczny

ELKOM-ELEKTRO Sp. z o.o.
ul. Lipowa 14B, 64-541 Podrzewie

OBIEKT:

REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO WRAZ Z JEGO ADAPTACJĄ NA POTRZEBY POMIESZCZENIA SERWEROWNI.

INWESTOR:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

TEMAT:

Stałe Urządzenie Gaśnicze SUG - schamet sterowania i detekcji dymu

PROJEKTANCI:	Szymon Buczek mgr inż. Marian Wawrzyniak	1:50
DATA: 26.01.2016		RYS. NR SUG-3
BRANŻA: PB INST. ELEKTRYCZNE		