

## Zestawienie wyników badań laboratoryjnych – cechy fizyczne

**Temat: Poznań, Al. Niepodległości 34.**

**Posadowienie naziemnego kontenera dla agregatu prądotwórczego**

Lp.	Nr otw.	Głęb. pobrania próby m	Makroskopowy opis gruntu						w <sub>n</sub>	w <sub>L</sub>	w <sub>p</sub>	I <sub>p</sub>	I <sub>L</sub>	Stan	I <sub>om</sub>	Nr warstwy
			Rodzaj gruntu	Barwa	Włgo- tność	Liczba wałeczek szt.	Stan	Kl.zaw. CaCO <sub>3</sub> %								
–	–	m	–	–	–	–	–	–	%	%	%	%	–	–	%	–
1	1	5,0	Grz+//P <sub>τ</sub>	ciemno szara	w	2	tpl	III	24,4	45,5	18,8	26,7	0,21	tpl	–	IB
2	1	5,8	Grz+//P <sub>τ</sub>	ciemno szara	w/m	3	pl	III	26,1	43,7	19,2	24,5	0,28	pl	–	IA
3	1	7,4	Grz+//P <sub>τ</sub>	ciemno szara	w/m	4	pl	III	27,8	–	–	–	–	–	–	IA