

Poznań, dnia 29.09.2020 r.



SEKRETARZ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

**Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie alternatywnego źródła chłodu pomieszczeń dystrybucji serwerowej (PSD) w wieżach A i B budynku Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu”.**

**Nr sprawy: DA-IV-3-1.272.3.2020**

### **Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ**

**Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.** W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3), ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:

#### **Pytanie 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie rozwiązań równoważnych dla proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych. Jakie parametry muszą zostać spełnione, aby urządzenia zostały uznane jako równoważne lub lepsze? Czy znaczenie mają takie parametry jak wydajność chłodnicza, klasa energetyczna, SCOP, SEER, poziom ciśnienia akustycznego jednostek, wymiary jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, masa jednostek, dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych, pobór mocy w chłodzeniu i grzaniu itd.

#### **Odpowiedź:**

Parametry proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych nie powinny być gorsze niż parametry urządzeń zaprojektowanych jeśli chodzi o:

- wydajność chłodniczą
- klasę energetyczną
- współczynnik SCOP
- współczynnik SEER
- dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych
- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia i grzania

Jeśli chodzi o parametry:

- wymiary jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- masa jednostek

to odchyłka nie może przekraczać +/-10%.

Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, iż zaproponowane jednostki muszą być kompatybilnie i w 100% współpracować z istniejącymi u Zamawiającego urządzeniami.

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

**Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie w następujący sposób:**

**Było:**

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia **30.09.2020 r. do godz. 10:00.**

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **30.09.2020 r. o godz. 11:00.**

**Jest:**

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia **02.10.2020 r. do godz. 10:00.**

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **02.10.2020 r. o godz. 11:00.**

**Zatwierdził:**

**SEKRETARZ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
/-/  
Tomasz Grudziak**